

嘉水务〔2020〕240号

关于嘉定区江桥镇河道整治工程 （太审河等3条河道）设计方案的批复

江桥镇水务管理所：

你单位《关于上报〈嘉定区江桥镇河道整治工程（太审河等3条河道）设计方案〉的请示》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、工程任务

同意上报的《嘉定区江桥镇河道整治工程（太审河等3条河道）设计方案》，通过新建护岸、种植绿化等措施，消除护岸安全隐患，增加河道过水断面，提高河道引排能力，改善水域生态环境，发挥河道的综合功能。

二、工程范围

同意本次工程整治村级河道共计3条段2.794公里，其中：太审河（北界泾-西虬江）长1.624公里，城市岸泊环河（青龙港-青龙港）长0.802公里，江桥高潮河（起点-双洋港）长0.368公里。

三、工程内容

主要工程内容为：新建护岸875米，新建调水泵站1座，

新建钢坝闸门 2 座，新建 DN300 污水管道 207 米、污水检查井 16 座、隔油池 1 座、格栅井 1 座，种植斜坡绿化 4743 平方米、水生植物 1553 平方米，设置生态浮床 956 平方米、喷泉曝气机 10 套等。

四、投资概算

项目概算总投资为 600.34 万元，其中工程费用 505.98 万元，独立费用 76.87 万元，预备费 17.49 万元。

根据《关于印发〈嘉定区村级河道整治项目和资金管理办法〉的通知》（嘉水务〔2019〕258 号），对本次整治的 2.794 公里村级河道给予定额资金补贴，超额部分由江桥镇自筹，最终以审价审计为准。

下阶段，请你单位按嘉定区村级河道整治项目前期手续办理流程相关规定，抓紧推进项目建设，加强项目管理，确保项目依法合规有序实施。涉及疏浚底泥消纳处置应按《关于规范中小河道整治疏浚底泥消纳处置的指导意见》（沪水务〔2018〕1109 号）贯彻执行。

特此批复。

上海市嘉定区水务局
2020 年 8 月 26 日

抄送：江桥镇人民政府、区发改委、区建管委、区财政局