



上海市嘉定区水务局

准予延续行政许可决定书

受理号：JDPX20220517

楼尚精密机械（上海）有限公司：

你单位于 2022 年 09 月 27 日提出的“楼尚精密机械（上海）有限公司”项目延续《城镇污水排入排水管网许可》（许可证编号：沪水务排证字第 JDPX20170357 号）的申请收悉。经审查，你单位提交的申请材料齐全，符合法定条件、标准，根据《城镇排水与污水处理条例》第二十一条，《上海市水资源管理若干规定》第十六条，《上海市排水与污水处理条例》第二十八条，《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第八条、第九条、第十条、第十一条的规定，本机关决定准予延续，有效期自 2022 年 10 月 11 日至 2027 年 10 月 10 日（延续期限为 5 年）。相关要求告知如下：

一、准予泰顺路 1111 号 5 棟 B 区项目产生的 0.81 立方米 / 日污水从 1 个排放口排入泰顺路市政污水管网，不得将污水排入雨水管网；雨水从 1 个排放口排入泰顺路市政雨水管网。

二、本项目所排放污水浓度，按《污水综合排放标准》（DB31/199-2018）、《污水排入城镇下水道水质标准》

(GB/T31962-2015)执行。

三、为确保污染物达标纳管排放，你单位必须加强内部雨、污水管道及其他相关排水设施的日常管理和维护，确保雨、污水管道不混接，并对专用检测井定期清理、保持设施完好，依法接受区水务局、区水务稽查支队的排水监督检查。

四、根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》第十一条的规定，在《城镇污水排入排水管网许可》的有效期内，排水口数量和位置、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当按照本办法规定，重新申请领取《城镇污水排入排水管网许可》。排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后30日内向城镇排水主管部门申请办理变更。

五、若需延续本《城镇污水排入排水管网许可》，应在有效期满30日前至嘉定区行政服务中心三楼综合服务区（嘉戬公路118号）办理相关手续。

上海市嘉定区水务局

2022年9月27日

抄送：区给排水管理所，区水务稽查支队，安亭镇水务管理所。